

Сводная таблица качества питьевой воды водопроводов ГУП "Белоблводоканал" по г. Белгороду на 01.01.2024 г.

№п/п	Наименование водопровода, место размещения водопровода	Наименование населённых пунктов, снабжаемых водой	Количество населения (чел)	ОМЧ	ОКБ	Е-соf	Энтерококки	Колифаги	Зап.	Прив.	Цв.	Мутн.	Жест	Fe	Mn	B	NO3	Др*	альфа	бета
г. Белгород																				
1	насосная станция	Н/станция 2-го подъёма		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	8,9	менее 0,1	3,6	менее 0,01	0,05	-	0,03	<0,08
2	насосная станция	Н/станция 3-го подъёма		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	8,8	менее 0,1	3,2	менее 0,01	0,08	-	0,03	<0,06
3	насосная станция	Н/станция 4-го водозабора		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	8,7	менее 0,1	1,7	менее 0,01	0,07	-	0,03	<0,05
4	насосная станция	Н/станция 5-го водозабора		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	8,8	менее 0,1	23,5	менее 0,01	0,09	-	0,12	<0,10
5	насосная станция	Н/станция 2-го подъёма 7 водозабора		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	8,3	0,14	1,4	менее 0,01	0,06	-	0,08	<0,08
6	насосная станция	Н/станция 3-го подъёма 7 водозабора		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	8,4	0,12	2,2	менее 0,01	менее 0,05	-	0,07	<0,13
7	насосная станция	Н/станция 8-го водозабора		0	0	0	0	0	0	0	менее 5	менее 0,58	9,4	менее 0,1	9,9	менее 0,01	0,08	-	0,11	<0,05
8	насосная станция	Н/станция 3-го водозабора		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	9,2	менее 0,1	22,7	менее 0,01	0,05	-	0,13	<0,13
9	насосная станция	Н/станция ЮМР		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	9,3	менее 0,1	20,5	менее 0,01	0,05	-	0,15	<0,10
10	насосная станция	Н/станция п. Новосадовый		0	0	0	0	0	1	1	менее 5	менее 0,58	8,6	менее 0,1	1,7	менее 0,01	0,08	-	0,03	<0,05
11	насосная станция	Н/станция 9-го водозабора		0	0	0	0	0	0	0	менее 5	менее 0,58	9,6	менее 0,1	12,8	менее 0,01	0,05	-	0,13	<0,10